

**PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU  
D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5  
DE L'ARRÊTE DU 21 NOVEMBRE 2002**

Valable 5 ans à partir de la date de délivrance

**PROCES-VERBAL N° 21-02055 L**

et 1 annexe de 6 pages

**MATERIAU présenté par :** DABEDAN TEJIDOS IGNIFUGOS SL  
CALLE CONSELL DE CENT  
474 BIS ENT 1A  
08013 BARCELONA  
ESPAGNE

**MARQUE COMMERCIALE :** RENO

**DESCRIPTION SOMMAIRE :** Tissu 100% polyester FR ignifugé dans la masse  
Masse surfacique annoncée : 380 g/m<sup>2</sup>  
Epaisseur mesurée : Environ 1,0 mm  
Coloris : Divers

**RAPPORT D'ESSAI :** N° 21-02055 E1V1 du 18 Juin 2021

**NATURE DES ESSAIS :** Brûleur électrique  
Propagation de flamme  
Essai pour matériaux fusibles

**CLASSEMENT :** **M 1**

**DURABILITE du classement (Article 5 de l'annexe 2) :** non limitée a priori.

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai annexé.

Ce document atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L.433-3 l'Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative au code de la consommation

NOTA : Sont seules autorisées les reproductions intégrales et par photocopie du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essai annexé.

**A Lyon, le 18 Juin 2021**



**Olivier PALLAS**  
Ingénieur Tests et Essais